



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области
Новомосковский территориальный отдел
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 395

«20» ноября 2024г.

Новомосковский территориальный отдел
место выдачи предписания)

Мною, Борн Юлией Алексеевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский район, п. Елифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А зд. кор. №1,2 (Тульская область, Кимовский район, п. Елифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Детский сад №10 по адресу Тульская область, Кимовский район, п. Елифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А: зд. кор. №1

1. В постирочной деревянный оконный блок, подоконник деформированы, окно частично не открывается, на подоконнике имеются трещины, что делает невозможным проведение проветривания и влажной уборки, что является нарушением п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. В кладовой для хранения сыпучих продуктов на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения (отпавшая краска, штукатурка), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. В буфетной первой младшей группы на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения (отпавшая краска, штукатурка), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. В буфетной первой младшей группы раковины для мытья посуды имеют дефекты (сколы эмали), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Не обеспечена иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок сотрудников, не привитых в соответствии с требованиями п.2.ст.5. Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825;

зд. кор. №2

6. На пищеблоке стены и потолок имеют дефекты и повреждения (местами отпадает и шелушится краска, отмечены участки отпавшей штукатурки), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Детский сад №10 по адресу Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А кор. №1, 2:

зд. кор. №1

1. В постирочной заменить деревянный оконный блок;

Срок исполнения: 08.10.2026 г.

2. Восстановить целостность потолка и стен в кладовой для хранения сыпучих продуктов;

Срок исполнения: 08.10.2025 г.

3. Восстановить целостность потолка и стен в буфетной первой младшей группы;

Срок исполнения: 08.10.2025 г.

4. В буфетной первой младшей группы заменить раковины для мытья посуды;

Срок исполнения: 08.10.2025 г.

5. Обеспечить иммунизацию в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок сотрудников, не привитых в соответствии с требованиями п.2.ст.5. Федерального закона от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.1999г. №825;

Срок исполнения: 23.12.2024 г.

зд. кор. №2

6. На пищеблоке восстановить целостность стен и потолка.

Срок исполнения: 08.10.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 комбинированного вида, Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Новомосковский территориальный отдел по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свердлова, д.42 тел./факс 8-487-62 6-10-28/6-59-59 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «24» декабря 2024г; «09» октября 2025г; «09» октября 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий
эксперт

специалист-


(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Ю.А. Борн

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» ноября 2024г.



Ю.В. Крючкова
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. 50 лет Октября, зд. 27А

***Контролируемое лицо имеет право подать ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений, выданного по результатам проведения обязательного профилактического визита в соответствии с пунктами 11(4), 11(5) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» до одного года (ст. 93 ФЗ №248-ФЗ). Ходатайство можно подать с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), а также на бумажном носителе, электронной почтой и любым доступным способом.**